


Roma, 24 novembre 2012

Alla dr.ssa Alba LOVARI
Ufficio Tecnico – IV Municipio
Fax 06 69604848

Alla dr.ssa Giovanna GIANNONI
Dirigente UOSEGS
IV Municipio
Fax 06 69604310



OGGETTO: Sostituzione caldaie.

Si comunica che la Ditta Siram ha provveduto alla riattivazione della caldaia interna, ma ha confermato che per le due caldaie esterne non c'è soluzione in quanto una è bruciata e l'altra ha la scheda non utilizzabile.

In previsione del freddo dei prossimi giorni si chiede con urgenza la sostituzione di dette caldaie.

In mancanza di tale intervento si declina ogni responsabilità se si sarà costretti a dover sospendere la frequenza degli iscritti onde evitare malanni agli stessi.

Il Presidente
Wanda Femminetti

Il Presidente

Wanda Femminetti